

## Água Tratada :: pH. (sor) [Manual]

ETA Eng. Passos

mai/24

**07:00 20:00**

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 01/05/2024 | 6,91 | 7,14 |
| 02/05/2024 | 6,95 | 7,14 |
| 03/05/2024 | 7,12 | 6,92 |
| 04/05/2024 | 6,84 | 6,84 |
| 05/05/2024 | 6,95 | 7,22 |
| 06/05/2024 | 6,91 | 7,15 |
| 07/05/2024 | 7,07 | 6,93 |
| 08/05/2024 | 6,87 | 6,86 |
| 09/05/2024 | 6,9  | 7,15 |
| 10/05/2024 | 7,02 | 7,24 |
| 11/05/2024 | 7,1  | 6,78 |
| 12/05/2024 | 6,89 | 6,8  |
| 13/05/2024 | 6,9  | 7,17 |
| 14/05/2024 | 6,95 | 7,12 |
| 15/05/2024 | 7,09 | 6,86 |
| 16/05/2024 | 6,9  | 6,94 |
| 17/05/2024 | 6,9  | 7,1  |
| 18/05/2024 | 6,95 | 7,15 |
| 19/05/2024 | 7,05 | 6,83 |
| 20/05/2024 | 6,9  | 6,84 |
| 21/05/2024 | 6,91 | 7,19 |
| 22/05/2024 | 6,91 | 7,16 |
| 23/05/2024 | 7,12 | 6,97 |
| 24/05/2024 | 6,89 | 6,87 |
| 25/05/2024 | 6,95 | 7,12 |
| 26/05/2024 | 6,98 | 6,74 |
| 27/05/2024 | 7,13 | 6,94 |
| 28/05/2024 | 6,87 | 6,81 |
| 29/05/2024 | 6,95 | 7,15 |
| 30/05/2024 | 6,96 | 7,11 |
| 31/05/2024 | 7,07 | 6,8  |

## Água Tratada :: Turbidez (uT) [Manual]

ETA Eng. Passos

mai/24

**07:00 20:00**

|            |     |      |
|------------|-----|------|
| 01/05/2024 | 0,9 | 1,02 |
| 02/05/2024 | 1,1 | 1,54 |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 03/05/2024 | 0,91 | 1,32 |
| 04/05/2024 | 0,99 | 0,96 |
| 05/05/2024 | 1,08 | 0,81 |
| 06/05/2024 | 1,07 | 0,98 |
| 07/05/2024 | 0,94 | 0,84 |
| 08/05/2024 | 0,88 | 0,89 |
| 09/05/2024 | 0,98 | 0,78 |
| 10/05/2024 | 0,85 | 1,35 |
| 11/05/2024 | 0,95 | 1,56 |
| 12/05/2024 | 1,07 | 1,19 |
| 13/05/2024 | 1,15 | 1,1  |
| 14/05/2024 | 1,09 | 1    |
| 15/05/2024 | 1,12 | 1,18 |
| 16/05/2024 | 1,07 | 1,19 |
| 17/05/2024 | 0,89 | 1,13 |
| 18/05/2024 | 0,94 | 0,96 |
| 19/05/2024 | 0,9  | 1,33 |
| 20/05/2024 | 1,19 | 1,09 |
| 21/05/2024 | 1,13 | 1,38 |
| 22/05/2024 | 1,1  | 1,32 |
| 23/05/2024 | 1,19 | 1,18 |
| 24/05/2024 | 0,92 | 0,88 |
| 25/05/2024 | 1,1  | 1    |
| 26/05/2024 | 1,35 | 1,02 |
| 27/05/2024 | 1,14 | 1,35 |
| 28/05/2024 | 0,92 | 0,96 |
| 29/05/2024 | 1,02 | 1,01 |
| 30/05/2024 | 0,9  | 0,97 |
| 31/05/2024 | 0,83 | 0,79 |

### Água Tratada :: Cor Aparente (uH) [Manual]

ETA Eng. Passos

mai/24

**07:00 20:00**

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 01/05/2024 | 3 | 3 |
| 02/05/2024 | 3 | 3 |
| 03/05/2024 | 3 | 3 |
| 04/05/2024 | 3 | 3 |
| 05/05/2024 | 3 | 3 |
| 06/05/2024 | 3 | 3 |
| 07/05/2024 | 3 | 3 |
| 08/05/2024 | 3 | 3 |
| 09/05/2024 | 4 | 3 |
| 10/05/2024 | 3 | 3 |
| 11/05/2024 | 3 | 3 |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 12/05/2024 | 3 | 3 |
| 13/05/2024 | 4 | 3 |
| 14/05/2024 | 3 | 3 |
| 15/05/2024 | 3 | 3 |
| 16/05/2024 | 3 | 3 |
| 17/05/2024 | 3 | 3 |
| 18/05/2024 | 3 | 3 |
| 19/05/2024 | 3 | 3 |
| 20/05/2024 | 3 | 3 |
| 21/05/2024 | 3 | 4 |
| 22/05/2024 | 3 | 3 |
| 23/05/2024 | 3 | 3 |
| 24/05/2024 | 3 | 3 |
| 25/05/2024 | 3 | 3 |
| 26/05/2024 | 4 | 3 |
| 27/05/2024 | 3 | 3 |
| 28/05/2024 | 3 | 3 |
| 29/05/2024 | 3 | 3 |
| 30/05/2024 | 3 | 3 |
| 31/05/2024 | 3 | 3 |

### Água Tratada :: Cloro Livre (mg/L) [Manual]

ETA Eng. Passos

mai/24

**07:00 20:00**

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| 01/05/2024 | 2,7 | 2,7 |
| 02/05/2024 | 2,5 | 2,7 |
| 03/05/2024 | 2,7 | 2,8 |
| 04/05/2024 | 2,4 | 2,6 |
| 05/05/2024 | 2,5 | 2,8 |
| 06/05/2024 | 2,5 | 2,4 |
| 07/05/2024 | 2,7 | 2,4 |
| 08/05/2024 | 2,4 | 2,1 |
| 09/05/2024 | 2,1 | 2,7 |
| 10/05/2024 | 2,7 | 3,3 |
| 11/05/2024 | 2,4 | 2,5 |
| 12/05/2024 | 2,4 | 2,2 |
| 13/05/2024 | 2,7 | 2,9 |
| 14/05/2024 | 2,7 | 2,5 |
| 15/05/2024 | 2,4 | 2,4 |
| 16/05/2024 | 2,4 | 2,4 |
| 17/05/2024 | 2,3 | 2,3 |
| 18/05/2024 | 2,9 | 2,9 |
| 19/05/2024 | 2,4 | 2,4 |
| 20/05/2024 | 2,4 | 2,4 |

|            |     |     |
|------------|-----|-----|
| 21/05/2024 | 2,6 | 3,1 |
| 22/05/2024 | 2,5 | 2,6 |
| 23/05/2024 | 2,4 | 2,4 |
| 24/05/2024 | 2,4 | 2,8 |
| 25/05/2024 | 2,7 | 2,5 |
| 26/05/2024 | 2,5 | 2,5 |
| 27/05/2024 | 2,4 | 2,2 |
| 28/05/2024 | 2,4 | 2,6 |
| 29/05/2024 | 2,5 | 2,7 |
| 30/05/2024 | 2,5 | 2,6 |
| 31/05/2024 | 2,5 | 2,4 |

### Água Tratada :: Flúor (mg/L) [Manual]

ETA Eng. Passos (CAAN)

mai/24

**07:00 20:00**

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 01/05/2024 | 0,62 | 0,74 |
| 02/05/2024 | 0,85 | 0,86 |
| 03/05/2024 | 0,65 | 0,5  |
| 04/05/2024 | 0,56 | 0,51 |
| 05/05/2024 | 0,82 | 0,96 |
| 06/05/2024 | 0,8  | 0,72 |
| 07/05/2024 | 0,67 | 0,5  |
| 08/05/2024 | 0,55 | 0,54 |
| 09/05/2024 | 0,48 | 0,9  |
| 10/05/2024 | 0,59 | 0,95 |
| 11/05/2024 | 0,7  | 0,5  |
| 12/05/2024 | 0,47 | 0,61 |
| 13/05/2024 | 0,82 | 0,82 |
| 14/05/2024 | 0,79 | 0,88 |
| 15/05/2024 | 0,68 | 0,53 |
| 16/05/2024 | 0,59 | 0,52 |
| 17/05/2024 | 0,8  | 0,71 |
| 18/05/2024 | 0,8  | 0,77 |
| 19/05/2024 | 0,52 | 0,58 |
| 20/05/2024 | 0,58 | 0,51 |
| 21/05/2024 | 0,8  | 1,06 |
| 22/05/2024 | 0,82 | 0,9  |
| 23/05/2024 | 0,55 | 0,53 |
| 24/05/2024 | 0,47 | 0,5  |
| 25/05/2024 | 0,82 | 0,77 |
| 26/05/2024 | 0,81 | 0,87 |
| 27/05/2024 | 0,77 | 0,52 |
| 28/05/2024 | 0,57 | 0,56 |
| 29/05/2024 | 0,81 | 0,79 |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| 30/05/2024 | 0,8  | 0,75 |
| 31/05/2024 | 0,71 | 0,63 |