

Água Tratada :: pH. (sor) [Manual]

ETA São Caetano

mai/24

07:00 18:00

01/05/2024	6,65	6,6
02/05/2024	6,71	6,59
03/05/2024	6,75	6,71
04/05/2024	6,75	6,7
05/05/2024	6,75	6,65
06/05/2024	6,68	6,62
07/05/2024	6,63	6,62
08/05/2024	6,68	6,63
09/05/2024	6,79	6,78
10/05/2024	6,78	6,78
11/05/2024	6,7	6,64
12/05/2024	6,73	6,64
13/05/2024	6,65	6,62
14/05/2024	6,61	6,76
15/05/2024	6,67	6,68
16/05/2024	6,64	6,69
17/05/2024	6,67	6,88
18/05/2024	6,69	6,65
19/05/2024	6,63	6,64
20/05/2024	6,68	6,66
21/05/2024	6,64	6,75
22/05/2024	6,64	6,65
23/05/2024	6,39	6,71
24/05/2024	6,48	6,38
25/05/2024	6,74	6,75
26/05/2024	6,68	6,64
27/05/2024	6,56	6,39
28/05/2024	6,32	6,31
29/05/2024	6,45	6,63
30/05/2024	6,64	6,66
31/05/2024	6,71	6,69

Água Tratada :: Turbidez (uT) [Manual]

ETA São Caetano

mai/24

07:00 18:00

01/05/2024	0,31	0,31
02/05/2024	0,35	0,27

03/05/2024	0,25	0,23
04/05/2024	0,22	0,22
05/05/2024	0,26	0,25
06/05/2024	0,29	0,23
07/05/2024	0,2	0,24
08/05/2024	0,25	0,23
09/05/2024	0,31	0,26
10/05/2024	0,28	0,26
11/05/2024	0,25	0,34
12/05/2024	0,24	0,26
13/05/2024	0,26	0,29
14/05/2024	0,28	0,25
15/05/2024	0,22	0,23
16/05/2024	0,3	0,24
17/05/2024	0,27	0,28
18/05/2024	0,25	0,26
19/05/2024	0,25	0,24
20/05/2024	0,34	0,22
21/05/2024	0,21	0,3
22/05/2024	0,28	0,28
23/05/2024	0,23	0,23
24/05/2024	0,22	0,21
25/05/2024	0,24	0,26
26/05/2024	0,31	0,25
27/05/2024	0,22	0,23
28/05/2024	0,36	0,3
29/05/2024	0,29	0,29
30/05/2024	0,3	0,28
31/05/2024	0,25	0,29

Água Tratada :: Cor Aparente (uH) [Manual]

ETA São Caetano

mai/24

	07:00	18:00
01/05/2024	0	0
02/05/2024	0	0
03/05/2024	0	0
04/05/2024	0	0
05/05/2024	0	0
06/05/2024	0	0
07/05/2024	0	0
08/05/2024	0	0
09/05/2024	0	0
10/05/2024	0	0
11/05/2024	0	0

12/05/2024	0	0
13/05/2024	0	0
14/05/2024	0	0
15/05/2024	0	0
16/05/2024	0	0
17/05/2024	0	0
18/05/2024	0	0
19/05/2024	0	0
20/05/2024	0	0
21/05/2024	0	0
22/05/2024	0	0
23/05/2024	0	0
24/05/2024	0	0
25/05/2024	0	0
26/05/2024	0	0
27/05/2024	0	0
28/05/2024	0	0
29/05/2024	0	0
30/05/2024	0	0
31/05/2024	0	0

Água Tratada :: Cloro Livre (mg/L) [Manual]

ETA São Caetano

mai/24

07:00 18:00

01/05/2024	2,5	2,4
02/05/2024	2,4	2,2
03/05/2024	2,3	2
04/05/2024	2,3	1,9
05/05/2024	2,5	2,8
06/05/2024	2,4	2,7
07/05/2024	2,3	2,5
08/05/2024	2,5	2,1
09/05/2024	2,6	2,4
10/05/2024	2,5	2,6
11/05/2024	2,5	2,4
12/05/2024	2,3	2,3
13/05/2024	2,9	2,7
14/05/2024	1,9	2,5
15/05/2024	2,1	2,1
16/05/2024	1,8	1,9
17/05/2024	2,2	2,2
18/05/2024	2,1	2,1
19/05/2024	2	2,7
20/05/2024	2,1	1,9

21/05/2024	2,2	2,5
22/05/2024	2,2	2,5
23/05/2024	2,3	2,4
24/05/2024	2,7	2,7
25/05/2024	2,4	2,6
26/05/2024	2,4	2,2
27/05/2024	2,5	2,7
28/05/2024	2,3	2,1
29/05/2024	2,4	2,6
30/05/2024	2,4	2,4
31/05/2024	2,2	2,1

Água Tratada :: Flúor (mg/L) [Manual]

ETA São Caetano

mai/24

	07:00	18:00
01/05/2024	0,5	0,6
02/05/2024	0,8	0,6
03/05/2024	0,7	0,9
04/05/2024	0,7	0,7
05/05/2024	0,7	0,7
06/05/2024	0,7	0,6
07/05/2024	0,8	0,9
08/05/2024	0,8	0,5
09/05/2024	0,8	0,8
10/05/2024	0,6	0,7
11/05/2024	0,8	0,5
12/05/2024	0,7	0,5
13/05/2024	0,6	0,5
14/05/2024	0,6	0,6
15/05/2024	0,9	0,9
16/05/2024	0,9	0,8
17/05/2024	0,7	0,9
18/05/2024	0,7	0,6
19/05/2024	0,9	0,5
20/05/2024	0,6	0,5
21/05/2024	0,8	0,7
22/05/2024	0,7	0,6
23/05/2024	0,9	0,6
24/05/2024	0,7	0,8
25/05/2024	0,7	0,6
26/05/2024	0,7	0,6
27/05/2024	0,9	0,5
28/05/2024	0,6	0,6
29/05/2024	0,7	0,7

30/05/2024	0,7	0,6
31/05/2024	0,9	0,8