

Controle de Qualidade do Ponto de Captação

F.CORP.CQ.0013.004

Rev.00

Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017

Responsável Técnico: Silvana Echude

CRQ: 3317328

Referência 2020	Manancial de Abastecimento de Água	Data da Coleta	Densidade de Cianobactérias (cel/mL)
			Valor Detectado
Janeiro	Represa Juturnaíba	06/01/2020	5842
Fevereiro	Represa Juturnaíba	03/02/2020	2105
Março	Represa Juturnaíba	05/03/2020	105
Abril	Represa Juturnaíba	09/04/2020	9684
Maio	Represa Juturnaíba	04/05/2020	1579
Junho	Represa Juturnaíba	01/06/2020	3525
Julho	Represa Juturnaíba	06/07/2020	16842
Agosto	Represa Juturnaíba	03/08/2020	10315
Setembro	Represa Juturnaíba	02/09/2020	6052
Outubro	Represa Juturnaíba	05/10/2020	ND
Novembro	Represa Juturnaíba	09/11/2020	2916
Dezembro	Represa Juturnaíba	07/12/2020	ND

Parâmetro:

Cianobactérias - microrganismos unicelulares, procariontes e fotossintetizantes. Também são chamadas de algas azuis ou algas cianofíceas.

Legenda:

cel - células

mL - mililitro

ND - Não detectável