

Referência 2019	Sistema de Abastecimento	Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017																						
		Físico - Químico													Bacteriológico									
		Fluoreto			Cloro			Turbidez			Cor			pH			Coliformes Totais			Escherichia Coli				
		VMP = 1,5 mg/L			0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			6,0 a 9,5 Sorensen			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL				
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes		
Janeiro	ETA 1	60	79	0,7	60	79	0,8	60	79	0,3	12	79	1,6	60	79	7,29	60	79	79	60	79	79		
Fevereiro	ETA 1	60	64	0,7	60	64	0,8	60	64	0,3	12	64	0,7	60	64	7,5	60	64	64	60	64	64		
Março	ETA 1	60	64	0,7	60	64	0,9	60	64	0,4	12	64	1	60	64	7,34	60	64	64	60	64	64		
Abril	ETA 1	60	74	0,7	60	74	0,8	60	74	0,3	12	74	0,8	60	74	7,38	60	74	74	60	74	74		
Maiο	ETA 1	60	64	0,7	60	64	0,7	60	64	0,2	12	64	1	60	64	7,51	60	64	64	60	64	64		
Junho	ETA 1	60	61	0,8	60	61	0,6	60	61	0,2	12	61	0,6	60	61	7,55	60	61	61	60	61	61		
Julho	ETA 1	60	69	0,7	60	69	0,9	60	69	0,3	12	69	0,8	60	69	7,44	60	69	69	60	69	69		
Agosto	ETA 1	60	64	0,7	60	64	1	60	64	0,2	12	64	0,3	60	64	7,56	60	64	64	60	64	64		
Setembro	ETA 1	60	66	0,7	60	66	0,7	60	66	0,5	12	66	1,8	60	66	7,45	60	66	66	60	66	66		
Outubro	ETA 1	60	69	0,7	60	69	0,7	60	69	0,4	12	69	0,6	60	69	7,52	60	69	69	60	69	69		
Novembro	ETA 1	60	64	0,7	60	64	0,7	60	64	0,4	12	64	0,8	60	64	7,46	60	64	64	60	64	64		
Dezembro	ETA 1	60	64	0,7	60	64	0,7	60	64	0,3	12	64	0,5	60	64	7,42	60	64	64	60	64	64		
Janeiro	ETA 2	62	78	0,7	62	78	0,7	62	78	0,2	13	78	0,6	62	78	7,25	62	78	78	62	78	78		
Fevereiro	ETA 2	62	68	0,7	62	68	0,7	62	68	0,5	13	68	1,8	62	68	7,24	62	68	68	62	68	68		
Março	ETA 2	62	68	0,7	62	68	0,7	62	68	0,5	13	68	1,2	62	68	7,18	62	68	68	62	68	68		
Abril	ETA 2	62	77	0,7	62	77	0,8	62	77	0,2	13	77	0,9	62	77	7,14	62	77	77	62	77	77		
Maiο	ETA 2	62	69	0,7	62	69	0,7	62	69	0,2	13	69	0,7	62	69	7,24	62	69	69	62	69	69		
Junho	ETA 2	62	70	0,7	62	70	0,7	62	70	0,2	13	70	1,2	62	70	7,24	62	70	70	62	70	70		
Julho	ETA 2	62	69	0,7	62	69	0,8	62	69	0,2	13	69	1	62	69	7,3	62	69	69	62	69	69		
Agosto	ETA 2	62	68	0,7	62	68	0,8	62	68	0,2	13	68	0,2	62	68	7,32	62	68	68	62	68	68		
Setembro	ETA 2	62	74	0,7	62	74	0,7	62	74	0,2	13	74	0,1	62	74	7,3	62	74	74	62	74	74		
Outubro	ETA 2	62	69	0,7	62	69	0,6	62	69	0,3	13	69	0,4	62	69	7,49	62	69	69	62	69	69		
Novembro	ETA 2	62	68	0,7	62	68	0,5	62	68	0,2	13	68	0,4	62	68	7,42	62	68	68	62	68	68		
Dezembro	ETA 2	62	72	0,7	62	72	0,6	62	72	0,2	13	72	0,3	62	72	7,42	62	72	72	62	72	72		

Janeiro	Pouso Alegre	10	15	0,7	10	15	0,8	10	15	0,4	5	15	1	10	15	7,37	10	15	15	10	15	15
Fevereiro	Pouso Alegre	10	12	0,8	10	12	0,8	10	12	0,4	5	12	1,1	10	12	7,42	10	12	12	10	12	12
Março	Pouso Alegre	10	12	0,8	10	12	0,6	10	12	0,7	5	12	2,4	10	12	7,46	10	12	12	10	12	12
Abril	Pouso Alegre	10	12	0,7	10	12	0,6	10	12	0,7	5	12	3,3	10	12	7,4	10	12	12	10	12	12
Maiο	Pouso Alegre	10	15	0,6	10	15	1,4	10	15	0,4	5	15	1,5	10	15	7,59	10	15	15	10	15	15
Junho	Pouso Alegre	10	12	0,7	10	12	0,7	10	12	0,2	5	12	0,3	10	12	7,53	10	12	12	10	12	12
Julho	Pouso Alegre	10	15	0,7	10	15	0,9	10	15	0,1	5	15	0	10	15	7,58	10	15	15	10	15	15
Agosto	Pouso Alegre	10	12	0,7	10	12	0,8	10	12	0,1	5	12	0	10	12	7,53	10	12	12	10	12	12
Setembro	Pouso Alegre	10	12	0,6	10	12	0,9	10	12	0,1	5	12	0	10	12	7,53	10	12	12	10	12	12
Outubro	Pouso Alegre	10	15	0,6	10	15	1,2	10	15	0,2	5	15	0	10	15	7,62	10	15	15	10	15	15
Novembro	Pouso Alegre	10	12	0,7	10	12	1	10	12	0,2	5	12	0,1	10	12	7,53	10	12	12	10	12	12
Dezembro	Pouso Alegre	10	15	0,7	10	15	1,1	10	15	0,2	5	15	0,1	10	15	7,55	10	15	15	10	15	15
Janeiro	Poço Concha de Ouro	10	15	0,6	10	15	1,2	10	15	0,1	5	15	0	10	15	7,37	10	15	15	10	15	15
Fevereiro	Poço Concha de Ouro	10	12	0,7	10	12	1	10	12	0,1	5	12	0	10	12	7,28	10	12	12	10	12	12
Março	Poço Concha de Ouro	10	12	0,8	10	12	0,7	10	12	0,2	5	12	0	10	12	7,27	10	12	12	10	12	12
Abril	Poço Concha de Ouro	10	15	0,6	10	15	0,9	10	15	0,1	5	15	0	10	15	7,15	10	15	15	10	15	15
Maiο	Poço Concha de Ouro	10	12	0,6	10	12	1,1	10	12	0,1	5	12	0	10	12	7,06	10	12	12	10	12	12
Junho	Poço Concha de Ouro	10	12	0,7	10	12	1	10	12	0,1	5	12	0	10	12	6,95	10	12	12	10	12	12
Julho	Poço Concha de Ouro	10	15	0,6	10	15	0,8	10	15	0,1	5	15	0	10	15	7,05	10	15	15	10	15	15
Agosto	Poço Concha de Ouro	10	12	0,7	10	12	1	10	12	0,1	5	12	0	10	12	6,99	10	12	12	10	12	12
Setembro	Poço Concha de Ouro	10	12	0,7	10	12	1,3	10	12	0,1	5	12	0,1	10	12	7,01	10	12	12	10	12	12
Outubro	Poço Concha de Ouro	10	15	0,6	10	15	1,1	10	15	0,2	5	15	0	10	15	7,25	10	15	15	10	15	15
Novembro	Poço Concha de Ouro	10	12	0,7	10	12	0,9	10	12	0,2	5	12	0	10	12	7,40	10	12	12	10	12	12
Dezembro	Poço Concha de Ouro	10	12	0,7	10	12	0,8	10	12	0,2	5	12	0	10	12	7,4	10	12	12	10	12	12
Janeiro	Poço Independência	10	15	0,6	10	15	1,4	10	15	0,9	5	15	3,8	10	15	6,82	10	15	15	10	15	15
Fevereiro	Poço Independência	10	12	0,6	10	12	1,1	10	12	1,1	5	12	4,5	10	12	6,95	10	12	12	10	12	12
Março	Poço Independência	10	12	0,7	10	12	1,1	10	12	1,1	5	12	5,3	10	12	6,7	10	12	12	10	12	12
Abril	Poço Independência	10	12	0,7	10	12	0,9	10	12	0,5	5	12	2,1	10	12	6,76	10	12	12	10	12	12
Maiο	Poço Independência	10	12	0,8	10	12	0,6	10	12	0,7	5	12	3,5	10	12	6,91	10	12	12	10	12	12
Junho	Poço Independência	10	12	0,8	10	12	0,8	10	12	1,2	5	12	8,1	10	12	7,02	10	12	12	10	12	12
Julho	Poço Independência	10	17	0,6	10	17	1,5	10	17	0,9	5	17	3,7	10	17	7,27	10	17	17	10	17	17
Agosto	Poço Independência	10	12	0,8	10	12	0,6	10	12	0,6	5	12	4,5	10	12	7,34	10	12	12	10	12	12
Setembro	Poço Independência	10	12	0,6	10	12	0,5	10	12	0,8	5	12	3,1	10	12	7,37	10	12	12	10	12	12
Outubro	Poço Independência	10	15	0,7	10	15	1,4	10	15	0,4	5	15	0,3	10	15	7,4	10	15	15	10	15	15
Novembro	Poço Independência	10	12	0,6	10	12	0,9	10	12	0,7	5	12	0,8	10	12	7,40	10	12	12	10	12	12
Dezembro	Poço Independência	10	12	0,7	10	12	1,1	10	12	0,5	5	12	1,3	10	12	7,4	10	12	12	10	12	12

Janeiro	Vila Ribeiro	10	15	0,7	10	15	0,7	10	15	0,1	5	15	0,1	10	15	7,81	10	15	15	10	15	15
Fevereiro	Vila Ribeiro	10	12	0,8	10	12	1	10	12	0,1	5	12	0	10	12	7,92	10	12	12	10	12	12
Março	Vila Ribeiro	10	12	0,8	10	12	1	10	12	0,1	5	12	0	10	12	7,86	10	12	12	10	12	12
Abril	Vila Ribeiro	10	12	0,7	10	12	1	10	12	0,1	5	12	0	10	12	7,79	10	12	12	10	12	12
Maiο	Vila Ribeiro	10	15	0,7	10	15	0,9	10	15	0,1	5	15	0	10	15	8,04	10	15	15	10	15	15
Junho	Vila Ribeiro	10	12	0,8	10	12	1,1	10	12	0,1	5	12	0,1	10	12	7,93	10	12	12	10	12	12
Julho	Vila Ribeiro	10	15	0,7	10	15	0,9	10	15	0,1	5	15	0	10	15	7,96	10	15	15	10	15	15
Agosto	Vila Ribeiro	10	12	0,8	10	12	0,7	10	12	0,1	5	12	0,2	10	12	8,05	10	12	12	10	12	12
Setembro	Vila Ribeiro	10	12	0,7	10	12	0,9	10	12	0,1	5	12	0	10	12	8,02	10	12	12	10	12	12
Outubro	Vila Ribeiro	10	15	0,7	10	15	0,9	10	15	0,2	5	15	0	10	15	8,09	10	15	15	10	15	15
Novembro	Vila Ribeiro	10	12	0,7	10	12	0,9	10	12	0,2	5	12	0	10	12	7,87	10	12	12	10	12	12
Dezembro	Vila Ribeiro	10	15	0,8	10	15	0,8	10	15	0,1	5	15	0	10	15	7,99	10	15	15	10	15	15

Janeiro	Poço Nova Jahu	20	32	0,6	20	32	0,7	20	32	0,2	5	32	0,3	20	32	7,8	20	32	32	20	32	32
Fevereiro	Poço Nova Jahu	20	24	0,6	20	24	0,7	20	24	0,1	5	24	0	20	24	8	20	24	24	20	24	24
Março	Poço Nova Jahu	20	21	0,7	20	21	1	20	21	0,2	5	21	0	20	21	7,86	20	21	21	20	21	21
Abril	Poço Nova Jahu	20	24	0,7	20	24	0,8	20	24	0,2	5	24	0	20	24	7,73	20	24	24	20	24	24
Mai	Poço Nova Jahu	20	30	0,8	20	30	1,1	20	30	0,1	5	30	0	20	30	8,04	20	30	30	20	30	30
Junho	Poço Nova Jahu	20	24	0,8	20	24	0,9	20	24	0,1	5	24	0,1	20	24	7,98	20	24	24	20	24	24
Julho	Poço Nova Jahu	20	30	0,6	20	30	0,9	20	30	0,1	5	30	0	20	30	7,99	20	30	30	20	30	30
Agosto	Poço Nova Jahu	20	24	0,8	20	24	0,8	20	24	0,1	5	24	0	20	24	8,09	20	24	24	20	24	24
Setembro	Poço Nova Jahu	20	24	0,7	20	24	0,9	20	24	0,2	5	24	0	20	24	8,01	20	24	24	20	24	24
Outubro	Poço Nova Jahu	20	30	0,6	20	30	1	20	30	0,2	5	30	0	20	30	8,04	20	30	30	20	30	30
Novembro	Poço Nova Jahu	20	24	0,7	20	24	0,9	20	24	0,2	5	24	0,1	20	24	8,01	20	24	24	20	24	24
Dezembro	Poço Nova Jahu	20	24	0,7	20	24	0,9	20	24	0,2	5	24	0	20	24	7,96	20	24	24	20	24	24
Janeiro	Potunduva	15	24	0,6	15	24	0,8	15	24	0,2	5	24	0,1	15	24	7,91	15	24	24	15	24	24
Fevereiro	Potunduva	15	16	0,6	15	16	0,7	15	16	0,1	5	16	0	15	16	8	15	16	16	15	16	16
Março	Potunduva	15	15	0,8	15	15	0,8	15	15	0,3	5	15	0,7	15	15	7,86	15	15	15	15	15	15
Abril	Potunduva	15	20	0,7	15	20	0,6	15	20	0,1	5	20	0	15	20	7,86	15	20	20	15	20	20
Mai	Potunduva	15	16	0,7	15	16	0,8	15	16	0,2	5	16	0,1	15	16	7,92	15	16	16	15	16	16
Junho	Potunduva	15	16	0,8	15	16	0,5	15	16	0,2	5	16	0,4	15	16	7,97	15	16	16	15	16	16
Julho	Potunduva	15	20	0,6	15	20	0,4	15	20	0,2	5	20	0,3	15	20	7,99	15	20	20	15	20	20
Agosto	Potunduva	15	16	0,7	15	16	0,8	15	16	0,1	5	16	0,1	15	16	8,14	15	16	16	15	16	16
Setembro	Potunduva	15	16	0,7	15	16	1,2	15	16	0,1	5	16	0,1	15	16	8,1	15	16	16	15	16	16
Outubro	Potunduva	15	20	0,7	15	20	1,2	15	20	0,2	5	20	0,3	15	20	8,07	15	20	20	15	20	20
Novembro	Potunduva	15	16	0,7	15	16	1,1	15	16	0,3	5	16	0,8	15	16	7,98	15	16	16	15	16	16
Dezembro	Potunduva	15	16	0,7	15	16	1,2	15	16	0,2	5	16	0,1	15	16	8,08	15	16	16	15	16	16

Parâmetros:

Flúor - Produto químico adicionado a água para auxiliar na prevenção de cáries.
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias.
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.
Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.
pH - Indicador do grau de neutralidade, acidez e alcalinidade da água.
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição
E. Coli - Indicador de contaminação fecal.

Legenda:

VMP = Valor Máximo Permitido.
mg/L = miligramas por litro.
uT = Unidade de Turbidez.
uH = Unidade Hazen (mgPt-Co/L).
Sorensen = unidade de pH.