Concessionária Águas de Nova Friburgo - Estado do Rio de Janeiro

RELATÓRIO SEMESTRAL - ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 03 DE OUTUBRO DE 2017

Águas de Nova Friburgo
Grupo Águas do Brasil

F.CORP.CQ.0016.004 | **Responsável Técnico:** Danielle Moreira

SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS (ANEXO 7 DO ANEXO XX)	V.M.P (Valor Máximo Permitido)	ETA Caledônia		ETA Amparo		ETA Rio Grande de Cima		ETA Debossan		ETA Curuzu		ETA Bela Vista		Poço Parque das Flores		ETA Lumiar - Sta. Margarida		ETA São Pedro - Tapera		ETA Riograndina		ETA Jason		ETA Santana		ETA Santa Cruz	
		1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre
		24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020
Antimônio (mg/L)	0,005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Arsênio (mg/L)	0,01	< 0,0001	< 0,0001	0,0001	< 0,0001	< 0,0001	0,0002	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	0,0002	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001	< 0,0001
Bário (mg/L)	0,7	0,0206	0,0145	0,0072	0,0096	0,0240	0,0402	0,0057	0,0074	0,0059	0,0079	0,0074	0,0079	0,0381	0,0445	0,0067	0,0069	0,0079	0,0108	0,0214	0,0256	0,0163	0,0226	0,0236	0,0339	0,0168	0,0154
Cádmio (mg/L)	0,005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Chumbo (mg/L)	0,01	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Cianeto (mg/L)	0,07	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Cobre (mg/L)	2	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Cromo (mg/L)	0,05	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	0,0010	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	0,0007	< 0,0005	0,0040	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	0,0006	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005
Fluoreto (mg/L)	1,5	N.D	N.D	N.D	N.D	0,58	<0,30	0,31	0,66	N.D	N.D	0,84	0,50	N.D	N.D	N.D	0,93	0,61	0,43	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Mercúrio (mg/L)	0,001	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Níquel (mg/L)	0,07	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Nitrato (mg/L)	10	0,14	N.D	N.D	N.D	0,94	0,56	0,24	0,20	N.D	N.D	0,11	0,10	3,15	2,10	0,09	0,07	0,43	0,30	0,10	0,06	N.D	N.D	0,06	0,08	0,35	N.D
Nitrito (mg/L)	1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Selênio (mg/L)	0,01	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Urânio (mg/L)	0,03	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	0,00232	0,00221	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005	< 0,00005

SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (ANEXO 7 DO ANEXO XX)	V.M.P (Valor Máximo Permitido)	ETA Caledônia		ETA Amparo		ETA Rio Grande de Cima		ETA Debossan		ETA Curuzu		ETA Bela Vista		Poço Parque das Flores		ETA Lumiar - Sta. Margarida		ETA São Pedro - Tapera		ETA Riograndina		ETA Jason		ETA Santana		ETA Santa Cruz	
		1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre
		24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx	24/06/2020	xx/xx/xxxx
Acrilamida (µg/L)	0,5	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Benzeno (µg/L)	5	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Benzo[a]pireno (µg/L)	0,7	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Cloreto de Vinila (µg/L)	2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1,2 Dicloroetano (µg/L)	10	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1,1 Dicloroeteno (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
1,2 Dicloroeteno (cis + trans) (µg/L)	50	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Diclorometano (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Di(2-etilhexil) ftalato (µg/L)	8	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Estireno (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Pentaclorofenol (µg/L)	9	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Tetracloreto de Carbono (µg/L)	4	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Tetracloroeteno (µg/L)	40	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Triclorobenzenos (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Tricloroeteno (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D

AGROTÓXICOS (ANEXO 7 DO ANEXO XX)	V.M.P (Valor Máximo Permitido)	ETA Caledônia		ETA Amparo		ETA Rio Grande de Cima		ETA Debossan		ETA Curuzu		ETA Bela Vista		Poço Parque das Flores		ETA Lumiar - Sta. Margarida		ETA São Pedro - Tapera		ETA Riograndina		ETA Jason		ETA Santana		ETA Santa Cruz	
		1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre
		24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020
2,4 D + 2,4,5 T (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Alacloro	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido	10	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Aldrin + Dieldrin (µg/L)	0,03	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Atrazina (µg/L)	2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Carbendazim + benomil (µg/L)	120	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Carbofurano (µg/L)	7	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Clordano (µg/L)	0,2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Clorpirifós + clorpirifós-oxon (µg/L)	30	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
DDT+DDD+DDE (µg/L)	1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Diuron (µg/L)	90	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Endossulfan (α β e sais) (3) (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Endrin (µg/L)	0,6	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Glifosato + AMPA (µg/L)	500	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	121	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Lindano (gama HCH) (4) (µg/L)	2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Mancozebe (µg/L)	180	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Metamidofós (µg/L)	12	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Metolacloro (µg/L)	10	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Molinato (µg/L)	6	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Parationa Metílica (µg/L)	9	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Pendimentalina (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Permetrina (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Profenofós (µg/L)	60	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Simazina (µg/L)	2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Tebuconazol (µg/L)	180	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Terbufós (µg/L)	1,2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Trifluralina (µg/L)	20	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D

DESINFETANTES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS DA DESINFECÇÃO (ANEXO 7 DO ANEXO XX)	V.M.P (Valor Máximo Permitido)	ETA Caledônia		ETA Amparo		ETA Rio Grande de Cima		ETA Debossan		ETA Curuzu		ETA Bela Vista		Poço Parque das Flores		ETA Lumiar - Sta. Margarida		ETA São Pedro - Tapera		ETA Riograndina		ETA Jason		ETA Santana		ETA Santa Cruz	
		1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre	1º Semestre	2º Semestre
		24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020	24/06/2020	03/12/2020
Ácidos haloacéticos total (mg/L)	0,08	N.D	N.D	N.D	0,0137	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Bromato (mg/L)	0.01	N.D	0,01	N.D	N.D	0,01	0,01	0,01	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	<0,01
Clorito (mg/L)	1	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0,141	N.D	<0,050	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
Cloro residual livre (mg/L)	5	2,1	2,52	1,75	1,09	1,4	1,18	2,18	1,69	1,74	1,56	1,78	1,64	2,2	0,6	1,49	1,68	1,72	1,47	1,62	1,62	1,25	1,28	2,51	2,83	1,57	1,94
Cloraminas Total (mg/L)	4	0,07	N.D	0,13	N.D	0,13	0,11	2,92	0,51	0,07	0,08	N.D	0,26	5,40	N.D	0,01	0,32	0,18	0,02	N.D	0,02	0,04	0,32	N.D	0,80	N.D	0,18
2,4,6 Triclorofenol (mg/L)	0,2	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0,00002	N.D	N.D	N.D	0,00003	N.D	N.D
Trihalometanos Total (mg/L)	0,1	0,0106	N.D	0,0125	N.D	0,0690	<0,0025	0,0136	0,0048	0,0162	0,0148	0,0067	N.D	N.D	N.D	0,0055	N.D	0,0091	N.D	0,0073	0,0032	0,0206	0,0056	0,0042	0,0064	0,0119	0,0182

Observações:
Os parâmetros satisfazem os padrões de potabilidade.