Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	ETA	77	104	1,34	77	104	0,49	77	104	7,48	77	104	104	77	104	104
Fevereiro	ETA	77	98	1,38	77	98	0,57	77	98	6,19	77	98	98	77	98	98
Março	ETA	77	98	1,40	77	98	0,38	77	98	3,58	77	98	98	77	98	98
Abril	ETA	77	95	1,33	77	95	0,29	77	95	2,63	77	95	95	77	95	95
Maio	ETA	77	109	1,48	77	109	0,42	77	109	3,21	77	109	109	77	109	109
Junho	ETA	77	82	1,68	77	82	0,44	77	82	4,23	77	82	82	77	82	82
Julho	ETA	77	80	1,63	77	80	0,34	77	80	3,16	77	80	80	77	80	80
Agosto	ETA	77	80	1,49	77	80	0,42	77	80	3,21	77	80	80	77	80	80
Setembro	ETA	77	89	1,47	77	89	0,41	77	89	3,66	77	89	89	77	89	89
Outubro	ETA	77	82	1,38	77	82	0,48	77	82	3,91	77	82	82	77	82	82
Novembro	ETA	77	87	1,44	77	87	0,68	77	87	3,10	77	87	87	77	87	87
Dezembro	ETA	77	106	1,28	77	106	0,74	77	106	2,85	77	106	106	77	106	106

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Gorduras	5	6	1,14	5	6	0,37	5	6	5,00	5	6	6	5	6	6
Fevereiro	Gorduras	5	6	1,89	5	6	0,50	5	6	3,00	5	6	6	5	6	6
Março	Gorduras	5	6	1,27	5	6	0,41	5	6	2,83	5	6	6	5	6	6
Abril	Gorduras	5	6	0,99	5	6	0,32	5	6	3,83	5	6	6	5	6	6
Maio	Gorduras	5	6	1,54	5	6	0,55	5	6	4,67	5	6	6	5	6	6
Junho	Gorduras	5	6	1,07	5	6	0,51	5	6	3,83	5	6	6	5	6	6
Julho	Gorduras	5	6	0,74	5	6	0,39	5	6	3,33	5	6	6	5	6	6
Agosto	Gorduras	5	7	0,73	5	7	0,48	5	7	2,29	5	7	7	5	7	7
Setembro	Gorduras	5	6	1,19	5	6	0,47	5	6	3,67	5	6	6	5	6	6
Outubro	Gorduras	5	5	1,51	5	5	0,44	5	5	2,60	5	5	5	5	5	5
Novembro	Gorduras	5	6	0,97	5	6	1,13	5	6	7,17	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Gorduras	5	9	1,40	5	9	0,86	5	9	5,00	5	9	9	5	9	9

Águas de Pará de Minas Grupo Águas do Brasil		Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais Controle de Qualidade da Água Distribuída													
F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04														
Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021													
		Físico - Químico									Bacteriológico				
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Torneiros	5	8	1,10	5	8	0,40	5	8	4,63	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Torneiros	5	7	1,16	5	7	0,49	5	7	2,86	5	7	7	5	7	7
Março	Torneiros	5	7	1,16	5	7	0,40	5	7	1,29	5	7	7	5	7	7
Abril	Torneiros	5	6	1,37	5	6	0,25	5	6	3,33	5	6	6	5	6	6
Maio	Torneiros	5	6	1,36	5	6	0,40	5	6	1,50	5	6	6	5	6	6
Junho	Torneiros	5	6	1,45	5	6	0,19	5	6	1,00	5	6	6	5	6	6
Julho	Torneiros	5	6	1,45	5	6	0,19	5	6	1,00	5	6	6	5	6	6
Agosto	Torneiros	5	6	1,76	5	6	0,23	5	6	0,67	5	6	6	5	6	6
Setembro	Torneiros	5	6	1,55	5	6	0,44	5	6	4,17	5	6	6	5	6	6
Outubro	Torneiros	5	5	1,59	5	5	0,14	5	5	2,40	5	5	5	5	5	5
Novembro	Torneiros	5	6	1,31	5	6	0,29	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Torneiros	5	6	1,67	5	6	0,35	5	6	3,83	5	6	6	5	6	6

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008 | Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Tavares	5	8	0,90	5	8	0,61	5	8	4,63	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Tavares	5	7	1,33	5	7	0,39	5	7	2,14	5	7	7	5	7	7
Março	Tavares	5	7	1,24	5	7	0,71	5	7	3,86	5	7	7	5	7	7
Abril	Tavares	5	6	1,22	5	6	0,20	5	6	0,50	5	6	6	5	6	6
Maio	Tavares	5	6	1,02	5	6	0,20	5	6	1,17	5	6	6	5	6	6
Junho	Tavares	5	6	0,94	5	6	0,21	5	6	0,00	5	6	6	5	6	6
Julho	Tavares	5	6	1,05	5	6	0,26	5	6	0,50	5	6	6	5	6	6
Agosto	Tavares	5	7	1,23	5	7	0,58	5	7	2,71	5	7	7	5	7	7
Setembro	Tavares	5	6	1,19	5	6	0,47	5	6	3,67	5	6	6	5	6	6
Outubro	Tavares	5	5	1,28	5	5	0,32	5	5	5,40	5	5	5	5	5	5
Novembro	Tavares	5	6	1,28	5	6	0,79	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Tavares	5	9	1,17	5	9	0,38	5	9	2,78	5	9	9	5	9	9

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008 | Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Ascenção	5	8	0,76	5	8	0,33	5	8	4,00	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Ascenção	5	7	0,89	5	7	0,78	5	7	3,71	5	7	7	5	7	7
Março	Ascenção	5	7	0,81	5	7	0,35	5	7	2,57	5	7	7	5	7	7
Abril	Ascenção	5	6	1,20	5	6	0,45	5	6	3,17	5	6	6	5	6	6
Maio	Ascenção	5	6	0,71	5	6	0,69	5	6	4,33	5	6	6	5	6	6
Junho	Ascenção	5	6	0,72	5	6	0,41	5	6	3,33	5	6	6	5	6	6
Julho	Ascenção	5	6	1,28	5	6	0,49	5	6	4,00	5	6	6	5	6	6
Agosto	Ascenção	5	7	0,83	5	7	0,40	5	7	1,29	5	7	7	5	7	7
Setembro	Ascenção	5	6	1,55	5	6	0,47	5	6	4,67	5	6	6	5	6	6
Outubro	Ascenção	5	5	0,80	5	5	0,52	5	5	2,40	5	5	5	5	5	5
Novembro	Ascenção	5	6	1,15	5	6	0,97	5	6	3,50	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Ascenção	5	10	1,37	5	10	0,74	5	10	3,10	5	10	10	5	10	10

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008 | Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Bom Jesus do Pará	5	8	0,78	5	8	0,30	5	8	4,75	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Bom Jesus do Pará	5	7	0,90	5	7	0,92	5	7	3,71	5	7	7	5	7	7
Março	Bom Jesus do Pará	5	7	0,96	5	7	0,23	5	7	1,86	5	7	7	5	7	7
Abril	Bom Jesus do Pará	5	6	0,83	5	6	0,30	5	6	1,50	5	6	6	5	6	6
Maio	Bom Jesus do Pará	5	6	0,97	5	6	0,35	5	6	2,67	5	6	6	5	6	6
Junho	Bom Jesus do Pará	5	6	0,79	5	6	0,34	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Julho	Bom Jesus do Pará	5	6	0,99	5	6	0,28	5	6	1,50	5	6	6	5	6	6
Agosto	Bom Jesus do Pará	5	8	1,09	5	8	0,45	5	8	1,38	5	8	8	5	8	8
Setembro	Bom Jesus do Pará	5	6	1,03	5	6	0,44	5	6	5,17	5	6	6	5	6	6
Outubro	Bom Jesus do Pará	5	5	0,94	5	5	0,34	5	5	1,80	5	5	5	5	5	5
Novembro	Bom Jesus do Pará	5	6	1,13	5	6	0,97	5	6	3,50	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Bom Jesus do Pará	5	8	1,07	5	8	0,50	5	8	3,38	5	8	8	5	8	8

Águas de Pará de Minas – Grupo Águas do Brasil	Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais
F.CORP.CQ.0012.008 / Rev.04	Controle de Qualidade da Água Distribuída

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Matinha	5	8	1,45	5	8	0,45	5	8	3,63	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Matinha	5	7	1,54	5	7	0,98	5	7	8,86	5	7	7	5	7	7
Março	Matinha	5	7	0,52	5	7	0,49	5	7	4,14	5	7	7	5	7	7
Abril	Matinha	5	6	0,76	5	6	0,46	5	6	2,67	5	6	6	5	6	6
Maio	Matinha	5	6	1,32	5	6	0,98	5	6	5,00	5	6	6	5	6	6
Junho	Matinha	5	6	1,53	5	6	0,84	5	6	4,17	5	6	6	5	6	6
Julho	Matinha	5	6	1,53	5	6	0,58	5	6	1,67	5	6	6	5	6	6
Agosto	Matinha	5	7	1,49	5	7	0,69	5	7	2,71	5	7	7	5	7	7
Setembro	Matinha	5	6	1,47	5	6	0,65	5	6	4,17	5	6	6	5	6	6
Outubro	Matinha	5	5	1,57	5	5	0,87	5	5	7,20	5	5	5	5	5	5
Novembro	Matinha	5	6	1,18	5	6	1,10	5	6	9,33	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Matinha	5	9	1,23	5	9	0,87	5	9	3,00	5	9	9	5	9	9

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008 | Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Aparição	5	6	1,08	5	6	0,44	5	6	2,67	5	6	6	5	6	6
Fevereiro	Aparição	5	6	0,87	5	6	0,62	5	6	2,50	5	6	6	5	6	6
Março	Aparição	5	6	1,05	5	6	0,40	5	6	4,33	5	6	6	5	6	6
Abril	Aparição	5	6	1,29	5	6	0,38	5	6	2,83	5	6	6	5	6	6
Maio	Aparição	5	6	0,70	5	6	0,46	5	6	2,83	5	6	6	5	6	6
Junho	Aparição	5	6	1,63	5	6	0,56	5	6	2,67	5	6	6	5	6	6
Julho	Aparição	5	6	1,27	5	6	0,45	5	6	3,67	5	6	6	5	6	6
Agosto	Aparição	5	7	0,88	5	7	0,33	5	7	1,43	5	7	7	5	7	7
Setembro	Aparição	5	6	1,41	5	6	0,48	5	6	3,50	5	6	6	5	6	6
Outubro	Aparição	5	5	0,86	5	5	0,39	5	5	3,80	5	5	5	5	5	5
Novembro	Aparição	5	6	0,90	5	6	1,19	5	6	4,67	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Aparição	5	9	0,94	5	9	0,72	5	9	2,11	5	9	9	5	9	9

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Caetano Preto	5	6	0,66	5	6	0,42	5	6	2,33	5	6	6	5	6	6
Fevereiro	Caetano Preto	5	6	1,18	5	6	0,27	5	6	2,50	5	6	6	5	6	6
Março	Caetano Preto	5	6	0,88	5	6	0,25	5	6	0,17	5	6	6	5	6	6
Abril	Caetano Preto	5	6	1,21	5	6	0,21	5	6	2,50	5	6	6	5	6	6
Maio	Caetano Preto	5	6	1,29	5	6	0,23	5	6	2,33	5	6	6	5	6	6
Junho	Caetano Preto	5	6	0,68	5	6	0,23	5	6	0,83	5	6	6	5	6	6
Julho	Caetano Preto	5	6	1,25	5	6	0,42	5	6	0,17	5	6	6	5	6	6
Agosto	Caetano Preto	5	7	0,99	5	7	0,18	5	7	0,14	5	7	7	5	7	7
Setembro	Caetano Preto	5	6	1,37	5	6	0,14	5	6	1,17	5	6	6	5	6	6
Outubro	Caetano Preto	5	5	1,51	5	5	0,16	5	5	0,80	5	5	5	5	5	5
Novembro	Caetano Preto	5	6	0,94	5	6	0,26	5	6	0,17	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Caetano Preto	5	5	1,28	5	5	0,45	5	5	2,00	5	5	5	5	5	5

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Trindade	5	8	1,02	5	8	1,15	5	8	8,50	5	8	8	5	8	8
Fevereiro	Trindade	5	6	0,82	5	6	0,78	5	6	2,33	5	6	6	5	6	6
Março	Trindade	5	6	1,53	5	6	0,50	5	6	5,00	5	6	6	5	6	6
Abril	Trindade	5	6	1,08	5	6	1,02	5	6	8,33	5	6	6	5	6	6
Maio	Trindade	5	6	1,04	5	6	1,31	5	6	8,50	5	6	6	5	6	6
Junho	Trindade	5	6	1,17	5	6	1,51	5	6	12,17	5	6	6	5	6	6
Julho	Trindade	5	6	1,24	5	6	1,17	5	6	9,67	5	6	6	5	6	6
Agosto	Trindade	5	8	1,72	5	8	1,01	5	8	7,38	5	8	8	5	8	8
Setembro	Trindade	5	6	1,44	5	6	1,14	5	6	9,33	5	6	6	5	6	6
Outubro	Trindade	5	5	0,83	5	5	1,10	5	5	6,20	5	5	5	5	5	5
Novembro	Trindade	5	6	1,31	5	6	1,83	5	6	8,17	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Trindade	5	6	1,05	5	6	1,44	5	6	5,89	5	6	6	5	6	6

Águas de Pará de Minas – Grupo Águas do Brasil	Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais
F.CORP.CQ.0012.008 / Rev.04	Controle de Qualidade da Água Distribuída

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Córrego das Pedras	5	6	0,73	5	6	0,25	5	6	4,67	5	6	6	5	6	6
Fevereiro	Córrego das Pedras	5	6	0,99	5	6	0,17	5	6	0,33	5	6	6	5	6	6
Março	Córrego das Pedras	5	6	0,93	5	6	0,14	5	6	0,67	5	6	6	5	6	6
Abril	Córrego das Pedras	5	6	1,13	5	6	0,20	5	6	0,50	5	6	6	5	6	6
Maio	Córrego das Pedras	5	6	0,93	5	6	0,18	5	6	0,50	5	6	6	5	6	6
Junho	Córrego das Pedras	5	6	0,77	5	6	0,30	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Julho	Córrego das Pedras	5	6	0,78	5	6	0,38	5	6	4,17	5	6	6	5	6	6
Agosto	Córrego das Pedras	5	7	0,83	5	7	0,31	5	7	2,14	5	7	7	5	7	7
Setembro	Córrego das Pedras	5	6	0,98	5	6	0,22	5	6	4,50	5	6	6	5	6	6
Outubro	Córrego das Pedras	5	5	0,93	5	5	0,24	5	5	0,60	5	5	5	5	5	5
Novembro	Córrego das Pedras	5	6	0,87	5	6	0,58	5	6	0,00	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Córrego das Pedras	5	8	1,30	5	8	0,38	5	8	1,78	5	6	6	5	6	6

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Meireles	5	6	0,60	5	6	0,54	5	6	4,33	5	6	6	5	6	6
Fevereiro	Meireles	5	6	1,02	5	6	0,28	5	6	1,67	5	6	6	5	6	6
Março	Meireles	5	6	1,35	5	6	0,25	5	6	1,00	5	6	6	5	6	6
Abril	Meireles	5	6	1,28	5	6	0,43	5	6	2,00	5	6	6	5	6	6
Maio	Meireles	5	6	0,98	5	6	0,69	5	6	4,67	5	6	6	5	6	6
Junho	Meireles	5	6	0,80	5	6	0,15	5	6	2,00	5	6	6	5	6	6
Julho	Meireles	5	6	0,98	5	6	0,16	5	6	1,33	5	6	6	5	6	6
Agosto	Meireles	5	7	0,95	5	7	0,19	5	7	0,71	5	7	7	5	7	7
Setembro	Meireles	5	6	1,53	5	6	0,23	5	6	2,50	5	6	6	5	6	6
Outubro	Meireles	5	5	1,19	5	5	0,14	5	5	4,00	5	5	5	5	5	5
Novembro	Meireles	5	6	1,73	5	6	0,16	5	6	0,00	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Meireles	5	7	1,54	5	7	0,34	5	7	2,00	5	7	7	5	7	7

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021														
		Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Córrego do Barro	5	6	1,12	5	6	0,39	5	6	2,83	5	6	6	5	6	6
Fevereiro	Córrego do Barro	5	6	0,82	5	6	0,47	5	6	2,33	5	6	6	5	6	6
Março	Córrego do Barro	5	6	0,93	5	6	0,30	5	6	2,17	5	6	6	5	6	6
Abril	Córrego do Barro	5	6	0,97	5	6	0,49	5	6	3,33	5	6	6	5	6	6
Maio	Córrego do Barro	5	6	0,70	5	6	0,34	5	6	1,83	5	6	6	5	6	6
Junho	Córrego do Barro	5	6	1,79	5	6	0,82	5	6	5,67	5	6	6	5	6	6
Julho	Córrego do Barro	5	6	0,88	5	6	0,34	5	6	0,83	5	6	6	5	6	6
Agosto	Córrego do Barro	5	7	1,06	5	7	0,35	5	7	3,71	5	7	7	5	7	7
Setembro	Córrego do Barro	5	6	0,96	5	6	0,45	5	6	3,50	5	6	6	5	6	6
Outubro	Córrego do Barro	5	5	1,30	5	5	0,52	5	5	2,60	5	5	5	5	5	5
Novembro	Córrego do Barro	5	6	1,74	5	6	0,78	5	6	2,33	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Córrego do Barro	5	9	0,99	5	9	0,69	5	9	2,67	5	9	9	5	9	9

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008 | Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Carioca	5	9	0,77	5	9	0,37	5	9	4,78	5	9	9	5	9	9
Fevereiro	Carioca	5	7	0,86	5	7	0,32	5	7	3,00	5	7	7	5	7	7
Março	Carioca	5	7	1,06	5	7	0,44	5	7	2,00	5	7	7	5	7	7
Abril	Carioca	5	6	0,54	5	6	0,41	5	6	5,33	5	6	6	5	6	6
Maio	Carioca	5	6	0,88	5	6	0,34	5	6	2,00	5	6	6	5	6	6
Junho	Carioca	5	9	1,34	5	9	0,44	5	9	3,89	5	9	9	5	9	9
Julho	Carioca	5	10	1,24	5	10	0,60	5	10	3,70	5	10	10	5	10	10
Agosto	Carioca	5	8	0,97	5	8	0,41	5	8	3,00	5	8	8	5	8	8
Setembro	Carioca	5	7	1,30	5	7	0,38	5	7	3,86	5	7	7	5	7	7
Outubro	Carioca	5	6	1,60	5	6	0,44	5	6	5,00	5	6	6	5	6	6
Novembro	Carioca	5	6	1,49	5	6	0,34	5	6	1,67	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Carioca	5	9	1,35	5	9	0,38	5	9	1,78	5	9	9	5	9	9

Águas de Pará de Minas
Grupo Águas do Brasil

Concessionária Águas de Pará de Minas - Estado de Minas Gerais

Controle de Qualidade da Água Distribuída

F.CORP.CQ.0012.008	Rev.04

Portaria GM/MS N° 888/2021 e Portaria GM/MS N° 2.472/2021

Referência 2022	Sistema de Abastecimento	Físico - Químico									Bacteriológico					
		Cloro			Turbidez			Cor			Coliformes Totais			*Escherichia Coli*		
		0,2 a 5,0 mg/L			VMP = 5,0 uT			VMP = 15 uH			Ausência em 100 mL em 95% das amostras examinadas/mês			Ausência em 100 mL		
		Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Valor Médio Detectado	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes	Nº Amostras Exigidas	Nº Amostras Realizadas	Nº Amostras Conformes
Janeiro	Floresta	5	6	1,44	5	6	0,53	5	6	3,83	5	6	6	5	6	6
Fevereiro	Floresta	5	6	0,94	5	6	0,85	5	6	7,67	5	6	6	5	6	6
Março	Floresta	5	7	1,33	5	7	0,49	5	7	5,00	5	7	7	5	7	7
Abril	Floresta	5	6	0,88	5	6	0,67	5	6	3,83	5	6	6	5	6	6
Maio	Floresta	5	6	1,19	5	6	1,11	5	6	8,83	5	6	6	5	6	6
Junho	Floresta	5	6	0,88	5	6	1,16	5	6	8,83	5	6	6	5	6	6
Julho	Floresta	5	6	1,47	5	6	0,25	5	6	0,50	5	6	6	5	6	6
Agosto	Floresta	5	7	1,27	5	7	0,56	5	7	2,29	5	7	7	5	7	7
Setembro	Floresta	5	5	1,52	5	5	0,68	5	5	7,40	5	5	5	5	5	5
Outubro	Floresta	5	5	0,85	5	5	1,04	5	5	8,60	5	5	5	5	5	5
Novembro	Floresta	5	6	0,74	5	6	0,60	5	6	1,00	5	6	6	5	6	6
Dezembro	Floresta	5	9	0,57	5	9	1,05	5	9	5,11	5	9	9	5	9	9

Parâmetros:

Fluoreto - Produto químico adicionado a água para auxiliar na prevenção de cáries.
Cloro - Produto químico adicionado a água para desinfecção e eliminação de bactérias.
Turbidez - Característica que mede o grau de transparência da água.
Cor - Característica que mede o grau de coloração natural da água.
Coliformes Totais - Indicador de integridade do sistema de distribuição
pH - Indicador do grau de neutralidade, acidez e alcalinidade da água.
E. Coli - Indicador de contaminação fecal.

Legenda:

VMP = Valor Máximo Permitido.
mg/L = miligramas por litro.
uT = Unidade de Turbidez.
uH = Unidade Hazen.

Qualidade da água para consumo humano:
Os parâmetros encontram-se adequados à Norma de Potabilidade da Água. A água distribuída está própria para consumo humano.

Observações:
Dispensada a análise de pH e fluoreto no sistema de distribuição (reservatório e rede), conforme Portaria GM/MS N° 2.472 de 28 de setembro de 2021