

Controle de Qualidade do Ponto de Captação

F.CORP.CQ.0013.006

Rev.02

Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021

Responsável Técnico: Alberto Costa

CRQ: 3251516

Referência 2021	Manancial de Abastecimento de Água	Data da Coleta	Densidade de Cianobactérias (cel/mL)
			Valor Detectado
Janeiro	Rio Caboclo	05/01/2021	0
Fevereiro	Rio Caboclo	02/02/2021	<1
Março	Rio Caboclo	01/03/2021	4
Abril	Rio Caboclo	06/04/2021	1
Maio	Rio Caboclo	05/05/2021	50
Junho	Rio Caboclo	02/06/2021	3
Julho	Rio Caboclo	08/07/2021	0
Agosto	Rio Caboclo	05/08/2021	<1
Setembro	Rio Caboclo	02/09/2021	7
Outubro	Rio Caboclo	06/10/2021	<1
Novembro	Rio Caboclo	04/11/2021	3
Dezembro	Rio Caboclo	03/12/2021	<1
Janeiro	Cachoeira do Corisco	05/01/2021	1
Fevereiro	Cachoeira do Corisco	02/02/2021	<1
Março	Cachoeira do Corisco	01/03/2021	<1
Abril	Cachoeira do Corisco	06/04/2021	<1
Maio	Cachoeira do Corisco	05/05/2021	<1
Junho	Cachoeira do Corisco	02/06/2021	<1
Julho	Cachoeira do Corisco	08/07/2021	0
Agosto	Cachoeira do Corisco	05/08/2021	1
Setembro	Cachoeira do Corisco	02/09/2021	5
Outubro	Cachoeira do Corisco	06/10/2021	<1
Novembro	Cachoeira do Corisco	04/11/2021	14
Dezembro	Cachoeira do Corisco	03/12/2021	<1
Janeiro	Rio Pedra Branca	05/01/2021	1
Fevereiro	Rio Pedra Branca	02/02/2021	1
Março	Rio Pedra Branca	01/03/2021	2
Abril	Rio Pedra Branca	06/04/2021	<1
Maio	Rio Pedra Branca	05/05/2021	<1
Junho	Rio Pedra Branca	02/06/2021	<1
Julho	Rio Pedra Branca	08/07/2021	1
Agosto	Rio Pedra Branca	05/08/2021	1
Setembro	Rio Pedra Branca	02/09/2021	7
Outubro	Rio Pedra Branca	06/10/2021	<1
Novembro	Rio Pedra Branca	04/11/2021	6
Dezembro	Rio Pedra Branca	03/12/2021	<1

Parâmetro:

Cianobactérias - microrganismos unicelulares, procariontes e fotossintetizantes. Também são chamadas de algas azuis ou algas cianofíceas.

Legenda:

cel - células
mL - mililitro

De acordo com o anexo 12 da Portaria de Potabilidade da Água para Consumo Humano, a concessionária deve fazer o monitoramento trimestral de cianobactérias. Caso a densidade apresente resultado superior a 10.000 cel/mL, a frequência de monitoramento passa a ser semanal, garantindo assim, a qualidade da água captada.

Observações: